

**VKF Brandschutzanwendung Nr. 20506**

Gruppe 141	Rohre		
Gesuchsteller	Aquatherm GmbH Biggen 5 57439 Attendorn Germany		
Hersteller	Aquatherm GmbH 57439 Attendorn Germany		
Produkt	AQUATHERM FIRESTOP		
Beschrieb	Rohrleitung aus PP		
Anwendung	für Löschleitungen nur zulässig, wenn EI30 geschützt verlegt		
Unterlagen	Prüfbericht: Sicherheitsinstitut Basel '205468-09-0654' (16.12.2009)		
Prüfbestimmungen	VKF		
Beurteilung	Brandkennziffer:	5.1	5.1
Gültigkeitsdauer	31.12.2015		
Ausstelldatum	09.04.2010		
Ersetzt Anerkennung vom	Anerkennungsstelle der kantonalen Brandschutzbehörden		

U. 3.7

Binz

J. Rappo

Rappo



## Attestation d'utilisation AEAI n° 20506

Groupe 141	Tuyaux	
Requérant	Aquatherm GmbH Biggen 5 57439 Attendorn Germany	
Fabricant	Aquatherm GmbH 57439 Attendorn Germany	
Produit	AQUATHERM FIRESTOP	
Description	Tuyaux en PP	
Utilisation	autorisé pour conduites d'extinction seulement s'il est posé avec protection F30 à maçonner ou bétonner	
Documentation	Prüfbericht: Sicherheitsinstitut Basel '205468-09-0654' (16.12.2009)	
Conditions d'essai	AEAI	
Appréciation	Indice d'Incendie:	5.1                      5.1

Durée de validité            31.12.2015  
 Date d'édition                09.04.2010  
 Remplace l'attestation du

Organisme de reconnaissance des  
 autorités cantonales de protection incendie

*U. Binz*

*J. Rappo*

Binz

Rappo

